

Број: 40/1.1.6.5/1

Дана: 06.05.2014. године

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012) врши се измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, **"БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ"** број 40/1.1.6.4/1 од датума 30.04.2014. године, објављена на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца [www.gasruma.rs](http://www.gasruma.rs) на следећи начин:

1. Страна 17/29 конкурсне документације мењаја се страном у прилогу.

Измена на страни 17/29 конкурсне документације у делу означеном као **„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА“** под називом **„ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА“** односе се на стандард и материјал цеви.

На основу члана 63. Закона о Јавним набавкама став 5. мења се и Позив за подношење понуда тачке 8. и 9. на начин који следи:

- Начин подношења понуде и рок:  
Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште са назнаком : "Понуда за Јавне набавке мале вредности број 40/1.1.6/1 БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ - НЕ ОТВАРАТИ" на адресу: ЈП " Гас-Рума" ЈНА 136 Рума. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту затварања понуде. Понуда се доставља најкасније до 16.05.2014. године до 12:00 сати, без обзира на начин доставе. Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
- Место, време и начин отварања понуда:  
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама наручиоца, у Руми, ЈНА 136, 16.05.2014. године у 12:30 сати.

У циљу израде исправне понуде, понуђачи су дужни да своје понуде састављају у складу са извршеном изменом.

Наручилац упућује извињење свим лицима која су до овог тренутка преузела конкурсну документацију.

Комисија за јавне набавке

---

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

**1. ВРСТА ДОБРА**

Бешавне челичне цеви за гас

**2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ**

Техничке карактеристике добара које су предмет ове јавне набавке дате су у поглављу Техничка спецификација.

**3. КВАЛИТЕТ**

У складу са захтевима из Техничке спецификације

**4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА**

Предметна испорука добара је једнократна испорука за потребе ЈП "Гас-Рума", Рума  
Количина добара дата је у обрасцу Структура цене.

**5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

Добра се испоручују отпремним документом на којима су специфицирани назив, количине и цене. Приликом испоруке добара наручиоцу се доставља техничка документација и атести (или друге потврде о контроли квалитета од стране овлашћених органа, ако је то прописима предвиђено), а све у складу општим техничким захтевима за израду и испоруку добара из конкурсне документације. Атести који прате испоруку добара треба да су у складу са EN 10204-3.1.

Испорука се сматра завршеном када сачињен и обострано оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему робе који се касније прилаже уз рачун и саставни је део документације истог.

Код појединачних цеви на основном материјалу на видном месту мора бити утиснута ознака у складу са API 5L/44. Уз испоруку обавезно доставити оригинални атест произвођача EN 10204-3.1, а у случају неслагања ознаке на цевима и атесту таква роба ће бити враћена и уговор раскинут.

**6. МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Место испоруке је на адреси наручиоца, складиште у улици ЈНА бр.136, 22400 Рума.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**Опис:** Челичне бешавне цеви за гас.

**Дужина цеви:** појединачна дужина цеви  $\geq$  6м.

**Стандард:** квалитет цеви треба да је по EN 10216-1 или API 5L/44

**Материјал цеви:** P235 TR1 или L245 PSL1

**Уверење о контролисању (атест):** у складу са EN 10204 – 3.1

**Напомена:** копију атеста приложити за тражена добра.