

Наш знак / Our ref. :

Датум / Date : 03.03.2014

Телефони / Phones : 022/473 - 450

Телефакс / Fax : 022/471 - 484

Епошта / email: office@gasruma.rs

Сајт: www.gasruma.rs

ENERGO-SISTEM d.o.o.Народног фронта бр.1
21000 Нови Сад**ПРЕДМЕТ:** Питања у вези са јавном набавком бр. ЈН 39/1.5

Обратили сте нама се дописом, ваш број 256/1-14 од 03.03.2014 године, са захтевом да Вам дамо појашњења у вези са јавном набавком бр. 39/1.5, а која се тиче израде испоруке и монтаже мерно регулационе станице. Наши одговори на постављена питања су следећи:

Питање бр. 1

Питање у вези са распоредом опреме на станици – да ли је прихватљиво да се предвиди постављање мерача протока гаса на улазу у МРС иза финих фитера, а да се регулатори и сигурносна опрема налазе на излазном делу МРС?

Одговор:

Мерач протока гаса је потребно поставити иза регулационе и сигурносне опреме, како је то конкурсном документацијом дефинисано.

Питање бр. 2

Да ли је потребно понудити опрему за телеметрију? Ако јесте, молимо Вас да нам доставите прецизне податке за трансмитере притиска, температуре, диференцијалне пресостате и сл.?

Одговор:

У одељку 3 конкурсне документације - Услови за телеметрију, није тражено да се нуди опрема за телеметрију, него је потребно извести прикључке на цевоводу МРС-а, на одговарајућим местима (како би се касније опрема монтирала), та места су дефинисана конкурсном документацијом.

Питање бр. 3

Обзиром да је са електронског коректора могуће добити податке о температури на месту мерача протока, као и вредности самога протока, дали је потребно понудом обухватити и набавку и испоруку посебне уређаје (трансмитере) за температуру иза сваког мерача протока и проток гаса иза сваког мерача?

Одговор:

Потребно је обухватити набавку и испоруку мерача температуре, иза сваког мерача гаса, како је то дефинисано конкурсном документацијом.

С поштовањем!

Руководилац Службе
развоја и инвестиција

Директор:

М.П.

*Слободан Ђујић, дипл. маш. инж.**Рада Маравић, дипл. екон.*