

ЈП "ГАС-РУМА"
ЈНА 136
22400 РУМА

Отворени поступак "МРС и мерачи"

Број: 39.1.1.4.

Дана: 21.08.2015.

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за отворени поступак "МРС и мерачи" број 39.1.1.4.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши измене конкурсне документације за отворени поступак "МРС и мерачи" бр.39.1.1.4. ради тачнијег дефинисања димензија прикључака на мерилима, и то на начин:

-На страни 16/63, у оквиру Партије 2, "Спецификација добара", уместо табеле:

Температурна мерила протока гаса са мехом

<i>Рб.</i>	<i>Назив</i>	<i>Мерило величине</i>	<i>Називни отвор прикључка</i>	<i>Ком</i>
1	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=110 mm	G-4 T	DN32	102
2	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=160 mm	G-4 T	DN25	30
3	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=250 mm		DN25	300
	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=250 mm		DN32	245
4	Температурно мерило протока гаса величине Г-6, l=250 mm	G-6 T	DN32	25
	УКУПНО:			702

Поставља се табела са следећим захтеваним подацима:

Температурна мерила протока гаса са мехом

<i>Рб.</i>	<i>Назив</i>	<i>Мерило величине</i>	<i>Спољни навој прикључка ("")</i>	<i>Ком</i>
1	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=110 mm	G-4 T	5/4"	102
2	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=160 mm	G-4 T	1"	30
3	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=250 mm		1"	300
	Температурно мерило протока гаса величине Г-4, l=250 mm		5/4"	245
4	Температурно мерило протока гаса величине Г-6, l=250 mm	G-6 T	5/4"	25
	УКУПНО:			702

- На страни 17/63, Партија 2, у оквиру "Техничке карактеристике температурних мерила протока гаса Г-4, Л=110мм", под редним бројем 10 уместо текста:
"Прикључци мерила морају бити 1" (DN25) и 5/4" (DN32)
уноси се текст:
"Прикључци мерила морају бити 5/4"

- На страни 17/63, Партија 2, у оквиру "Техничке карактеристике температурних мерила протока гаса Г-4, Л=160мм", под редним бројем 10 уместо текста:
"Прикључци мерила морају бити 1" (DN25) и 5/4" (DN32)
уноси се текст:
"Прикључци мерила морају бити 1".

- На страни 18/63, Партија 2, у оквиру "Техничке карактеристике температурних мерила протока гаса Г-4, Л=250мм, под редним бројем 10 уместо текста:
"Прикључци мерила морају бити 1" (DN25) и 5/4" (DN32)
уноси се текст:
"Прикључци мерила морају бити 1" и 5/4" "

- На страни 18/63, Партија 2, у оквиру "Техничке карактеристике температурних мерила протока гаса Г-6, Л=250мм, под редним бројем 10 уместо текста:
"Прикључци мерила морају бити 1" (DN25) и 5/4" (DN32)
уноси се текст:
"Прикључци мерила морају бити 5/4" "

- На страни 20/63, у оквиру табеле "ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, L=110 mm",
мења се досадашњи став 11. који гласи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) -1" (DN25) б) - 5/4" (DN32) ц) - -----
-----	---------------------	---

На начин који следи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) - 5/4" б) - -----
-----	---------------------	---------------------------------

- На страни 21/63, у оквиру табеле "ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, L=160 mm",
мења се досадашњи став 11. који гласи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) -1" (DN25) б) - 5/4" (DN32) ц) - -----
-----	---------------------	---

На начин који следи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) - 1" б) - -----
-----	---------------------	-------------------------------

- На страни 22/63, у оквиру табеле "ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 4, L=250 mm",

мења се досадашњи став 11. који гласи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) -1" (DN25) б) - 5/4" (DN32) ц) - -----
-----	---------------------	---

На начин који следи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) -1" б) - 5/4" ц) - -----
-----	---------------------	---

- На страни 23/63, у оквиру табеле "ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕМПЕРАТУРСКА МЕРИЛА ПРОТОКА ГАСА ВЕЛИЧИНЕ Г- 6, L=250 mm",

мења се досадашњи став 11. који гласи:

11.	Прикључци мерила су	Г-4: а) -1" (DN25) б) - 5/4" (DN32) ц) - -----
-----	---------------------	---

На начин који следи:

11.	Прикључци мерила су	Г-6: а) - 5/4" б) - -----
-----	---------------------	---------------------------------

- На страни 39/63 конкурсне документације, у оквиру "Критеријуми за избор најповољније понуде", под ставком б) Унификација опреме (Б2) уместо досадашње табеле:

Р. б.	Назив произвођача опреме (ротациона мерила)	Број уграђених мерила	
		Ком:	(%)
1.	"Elster" (Kromschroder)	3	17.65
2.	"Rombach" (Schlumberger)	8	47.06
3.	"Actaris"	2	11.76
4.	Instroment tech.	2	11.76
5.	Reck & Co	2	11.76
	УКУПНО:	17	100.00

Поставља се табела са следећим захтеваним подацима:

Р. б.	Назив произвођача опреме (ротациона мерила)	Број уграђених мерила	
		Ком:	(%)
1.	"Elster" (Kromschroder, Instromet)	5	29.42
2.	"Rombach" (Schlumberger)	8	47.06
3.	"Actaris"	2	11.76
5.	Reck & Co	2	11.76
	УКУПНО:	17	100.00

- На страни 50/63, у делу означеном као "Гарантни рок" додаје се реченица "Гарантни рок се не може понудити мањи од 2 године нити дуже од 5 година" тако да исти гласи:

"Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатовано преузимање добра. Гарантни рок се не може понудити мањи од 2 године нити дуже од 5 година"