

---

Број: **36-1/1.1.3.7./1**  
Датум / Date : **09.05.2018.**  
Телефони / Phones : **473 - 450**  
Телефакс / Fax : **471 - 484**  
Епошта / email: **office@gasruma.rs**  
Сајт: **www.gasruma.rs**

**PREDMET: ODGOVOR NA POSTAVLJENA PITANJA U POSTUPKU JNMV "GASNI FITING-OBNOVLJEN POSTUPAK" BROJ 36-1/1.1.3.- PARTIJA BR. 1 "ČELIČNI FITING"**

**PITANJA:**

1. Rok isporuke za holendere i poluholendere bi bio od 20 do 25 dana iz razloga što mora da se proizvede. Da li Vam je prihvatljiv rok isporuke?
2. Da li prihvatate minimalnu debljinu zida 2,9mm za hamburški luk 60,3 mm?
3. Da li se naručilac obavezuje da će preuzeti kompletnu traženu količinu?
4. Da li je planirana isporuka kompletne tražene robe odjednom ili sukcesivno?
5. Molim dodatne informacije I potvrdu da li je prihvatljivo za holendere I poluholendere:  
- Holender(ravan ili konusan): ravan  
-Za koji pritisak ili klasu: PN 16  
-poluholender (navojni ili za zavarivanje): navojni  
U prilogu dostavljamo sliku, molim potvrdu da li je prihvatljivo?

**ODGOVORI:**

1. Zbog dinamike posla i nepredviđenih situacija, predviđeno je da rok isporuke bude najduže 5 dana od dana prijema zahteva Naručioca.
2. Pored zahtevane, prihvatamo i minimalnu debljinu zida 2,9mm za hamburški luk 60,3mm.
3. Ne. Kao što je navedeno u konkursnoj dokumentaciji na strani br.29:  
" ...Naručilac se **ne** obavezuje da će za vreme trajanja ugovora naručiti sve procenjene količine, već može naručiti količine u zavisnosti od svojih konkretnih potreba. Količine predmetnih dobara mogu se kretati najviše do ugovorene vrednosti Partije."
4. Kao što je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, na strani br. 14, u okviru podnaslova "Mesto i način isporuke":  
"Isporuka će se vršiti sukcesivno, prema zahtevu naručioca."
5. Ne, slika ništa ne definiše.  
Odgovorani su navedeni ISO standard.  
Ispod su ilustrativne fotografija crnog čeličnog fittinga, isečenog sklopa sa ISO oznakama i grafički prikaz isečenog holendera.

