

---

Број: **31/1.1.4.7**  
Датум / Date : **15.06.2020.**  
Телефони / Phones : **473 - 450**  
Телефакс / Fax : **471 - 484**  
Епошта / email: **office@gasruma.rs**  
Сајт: **www.gasruma.rs**

**ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у ЈНМВ "ЦЕВИ" број 31/1.1.4.**

**ПИТАЊА:**

1. У оквиру конкурсне документације за учешће у поступку ЈНМВ бр. 31/1.1.4. на странама бр. 5 и 7 наведен је додатни услов који понуђачи морају да испуне:

"1.Понуђачи морају поседовати Сертификат о квалитету EN 10204-3.1.б за понуђена добра који прилажу уз понуду или најкасније приликом прве испоруке добара."

**"ДОДАТНИ УСЛОВИ**

Додатни услови се доказују следећим документима:

1. Понуђачи морају поседовати Сертификат о квалитету EN 10204-3.1.б за понуђена добра

Доказ: Сертификат о квалитету EN 10204-3.1.б за понуђена добра, а што се односи на сваку Партију, Понуђач може да достави заједно са Понудом или приликом прве испоруке добара."

Исти додатни услов је наведен и на страни бр. 8 у оквиру Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и чл. 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности.

Наведени стандард EN 10204-3.1.б је европски стандард за инспекцијска документа за производе од челика, што значи да сертификат о квалитету EN 10204-3.1.б није могуће доставити за добра наведена у Партији 2 - Полиетиленске цеви, јер је се овај стандард не односи на полиетиленске цеви за гас.

У складу са тим из конкурсне документације за Партију 2 - Полиетиленске цеви треба искључити додатни услов достављања Сертификата о квалитету EN 10204-3.1.б који понуђачи треба да испуне за учешће у поступку ЈНМВ бр. 31/1.1.4.

**ОДГОВОР:**

1. Комисија за ЈН прихвата предлог и сугестију понуђача и приступа измени конкурсне документације.